

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00506

0001608

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +74955892340. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +74955892340. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: veга.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена BALLU марок MONOLINE, PROTTECTOR, PROTTECTOR PRO, CONDIFLEX, VENT, VENT ALU в виде трубок, рулонов, лент с толщиной от 3 до 30 мм, изготовленные по ГОСТ 56729-2015, ТУ 22.21.41-002-75218277-20

Код ОК 22.21.41

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96, группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94, группа дымообразующей способности ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материалов КМЗ.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-13/04/21 от 05.03.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 56729-2015, ТУ 22.21.41-002-75218277-20

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2021 по 04.03.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров